



Reconnaissance AEAJ N° 31296

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

Revêtement d'extraction des cuisines PROMATECT-LS

Description

Revêtement de conduits d'extraction des cuisines horizontaux et verticaux, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (E=1x50mm, PS=530kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm). Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.

Utilisation

Fixation selon indication du requérant.

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3017/747/13' (12.07.2013), Rapport d'essai '2401/174/16' (25.02.2017), Rapport d'essai '2401/190/16' (25.02.2017), Rapport de classification '3701/782/14' (24.04.2018)

Conditions d'essai

EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher