



VKF Anerkennung Nr. 27053

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 912 ALU

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (D=60mm, RD=120kg/m³), mit Alu-Folie kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig.

ohne Küchenabluft.

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-062-16-AUNE' (25.04.2016), PB 'FIRES-FR-082-16-AUNE' (30.05.2016), PB 'FIRES-FR-083-16-AUNE' (30.05.2016), PB 'FIRES-FR-114-16-AUNE' (27.06.2016), KB 'FIRES-CR-209-16-AUPE' (30.08.2016)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

02.03.2022

Ersetzt Dokument vom

26.03.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher