



VKF Anerkennung Nr. 27368

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt FLUMROC FMI 500 FP - 30

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen,
Abmessung ø 1000mm, mit Mineralwollmatten (D=50mm, RD=80kg/m3).
Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen.

ohne Küchenabluft

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 50mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: PB 'PGA10958A' (15.02.2017), PB 'PGA10958B' (15.02.2017), PB
'PGA10960A' (15.02.2017), PB 'PGA10957A' (15.02.2017), EXAP-Bericht 'PHB10054A-
Rev4' (09.02.2018); DBI Gas, Freiberg: KB 'PCA10428A-Rev5' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher