



VKF Anerkennung Nr. 32506

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 910 GGB

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten
(D=40mm, RD=100kg/m³). Mit einseitiger schwarzer und
gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung, stumpf gestossen.

ohne Küchenabluft.

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

DBI, Hvidovre: PB 'PGA11810A' (12.11.2021), PB 'PGA11811A' (12.11.2021), PB
'PGA11813A' (12.11.2021), PB 'PGA12009A' (12.11.2021), KB 'PCA10760A' (12.11.2021)

Prüfbestimmungen

EN 13501-2; EN 1366-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher