



VKF Anerkennung Nr. 27369

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt FLUMROC FMI 500 FP - 60

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen,
Abmessung $\varnothing$ 1000mm, mit Mineralwollmatten einlagig (D=80mm, RD=80kg/m³)
oder zweilagig (D=2x40mm, RD=80kg/m³).
Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen.

Küchenabluft: EI 30

Anwendung Küchenabluft: EI 30 (ve ho i $\leftrightarrow$ o) -S
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 80mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: PB 'PGA10949A' (26.01.2017), PB 'PGA10959A' (20.02.2017), PB
'PGA10956A' (15.02.2017), PB 'PGA10994A' (31.03.2017), EXAP-Bericht 'PHB10054A-
Rev4' (09.02.2018), KB 'PCA10436A-Rev4' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i $\leftrightarrow$ o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher