



VKF Anerkennung Nr. 32863

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION, FIRE-TEK WM 908 GGB

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten ein-/zweilagig
(D=60-100mm, RD=80kg/m³) oder (D=2x40mm, 2x50mm, RD=80kg/m³).
Mit einseitiger schwarzer und gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung.
Stumpf gestossen.
Drahtgeflecht gemäss Gesuchsteller: Sechseckig, Maschenweite 20x20mm,
D≥0,55mm, in Stahl verzinkt oder in Edelstahl.

ohne Küchenabluft.

Anwendung

Erweiterung/Ergänzung der Anwendung:
Die Drahtgeflecht- Kaschierung kann wahlweise werkseitig und/oder
nach der Montage der Dämmmatten umschliessend erfolgen.
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.

Unterlagen

DBI, Hvidovre: PB 'PGA12040A' (19.04.2022), PB 'PGA11723A' (20.10.2020), PB
'PGA11723B' (20.10.2020), PB 'PGA11773A' (06.01.2021); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-
214-15-AUNE' (25.01.2016), PB 'FIRES-FR-005-16-AUNE' (17.02.2016); DBI, Hvidovre: KB
'PCA10720A' (24.01.2023), EXAP-Bericht 'PHB10107A' (24.01.2023)

Prüfbestimmungen

EN 13501-2; EN 1366-1; EN 15882-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

21.12.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher