



## VKF Anerkennung Nr. 32864

**Inhaber /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
Varazdinska 140  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Hersteller /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Gruppe**

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt**

KNAUF INSULATION, FIRE-TEK WM 908 GGB

**Beschreibung**

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.  
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten ein-/zweilagig  
(D=80-100mm, RD=80kg/m<sup>3</sup>) oder (D=2x40mm, 2x50mm, RD=80kg/m<sup>3</sup>).  
Mit einseitiger schwarzer und gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung.  
Stumpf gestossen.  
Drahtgeflecht gemäss Gesuchsteller: Sechseckig, Maschenweite 20x20mm,  
D≥0,55mm, in Stahl verzinkt oder in Edelstahl.

ohne Küchenabluft.

**Anwendung**

Erweiterung/Ergänzung der Anwendung:  
Die Drahtgeflecht- Kaschierung kann wahlweise werkseitig und/oder  
nach der Montage der Dämmplatten umschliessend erfolgen.  
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.

**Unterlagen**

DBI, Hvidovre: PB 'PGA12040A' (19.04.2022), PB 'PGA11723A' (20.10.2020), PB  
'PGA11723B' (20.10.2020), PB 'PGA11773A' (06.01.2021); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-  
214-15-AUNE' (25.01.2016), PB 'FIRES-FR-005-16-AUNE' (17.02.2016); DBI, Hvidovre: KB  
'PCA10720A' (24.01.2023), EXAP-Bericht 'PHB10107A' (24.01.2023)

**Prüfbestimmungen**

EN 13501-2; EN 1366-1; EN 15882-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

**Ausstellungsdatum**

21.12.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher